

Niederschrift über die Dichtheitsprüfung

Stadtentwässerung Fürth
Erlanger Straße 105
90765 Fürth

Antragsteller:

.....
.....
.....
.....

Anwesen, **Gemarkung** - **Flurstück**
Entw.-Verz.-Nr.:

Folgende SW-, RW-, MW-Anlagen sind einer Erstprüfung / wiederkehrenden Prüfung unterzogen worden:

- Anschlusskanal Material: DN: von bis städtischen Kanal
- Grundleitungen Material: DN:
von bis
von bis
von bis
- Kontrollschacht

- Prüfverfahren:** **Optische Inspektion** (z.B. Kanalfernsehanlage) nach DIN 1986-30
 keine Schäden sichtbar Schäden sichtbar
- Luft** (LA, LB, LC, LD) nach DIN EN 1610
Prüfdauer: ist Δp : zul. Δp :
- Wasser** nach DIN EN 1610 nach DIN 1986-30
Prüfdruck: DIN EN 1610 DIN 1986-30
Wasserzugabe für Rohrleitungen: l/m² (zul. 0,15 l/m² / 0,20 l/m²)
Wasserzugabe für Schächte: l/m² (zul. 0,40 l/m² / 0,40 l/m²)
Rohrleitung mit Schächte: l/m² (zul. 0,20 l/m² / 0,20 l/m²)

Begründung, weshalb die Prüfung nicht durchgeführt werden konnte:

.....

Beurteilung des Prüfergebnisses:

- Der untersuchte Hausanschlusskanal ist dicht undicht
- Die untersuchten Grundleitungen sind dicht undicht
- Die untersuchten Kontrollschächte sind dicht undicht

Datum, Unterschrift (Stempel) Antragsteller

Datum, Stempel und Unterschrift ausführende Firma

Name in Druckbuchstaben

Name in Druckbuchstaben